

Richiesta sospensione attività didattica scuola Montessori 14.01.2021

"ROSARIO.SARCINELLI@COMUNE.TRANI.BT.IT"  
(rosario.sarcinelli@comune.trani.bt.it)

RICEVUTO il 13/01/2021  
13:01:27



A: bae175004@istruzione.it, assessore9@cert.comune.trani.bt.it  
cc: "DIRIGENTE" (luigi.puzziferri@comune.trani.bt.it)

Egregio Preside, Gentilissima Assessore,

in riferimento alla fuoriuscita di gas verificatasi questa mattina presso l'edificio scolastico "Montessori", si comunica che, l'intervento disposto con urgenza ha consentito la chiusura di una tubazione esistente a servizio di una vecchia cucina in disuso. Durante il sopralluogo è stato evidenziato lo stato di degrado in cui versa la tubazione di adduzione del gas in argomento.

Al fine di eliminare la remota eventualità di una nuova perdita di gas, nella giornata di domani si provvederà a sezionare la vecchia tubazione esistente (alimentazione della vecchia cucina), interrompendone definitivamente la distribuzione del gas.

Pertanto, **a scopo meramente precauzionale**, si chiede cortesemente di sospendere l'attività didattica nella giornata di domani 14.01.2021 onde consentire il ripristino della condizioni di funzionalità dell'impianto di riscaldamento.

Restando a disposizione, porgo distinti saluti.

Il Funzionario Area Lavori Pubblici  
arch. Rosario Sarcinelli

[Redacted signature and stamp area]